


PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN CUARTOS DE BAÑO Y ASEO.	
ZONAS	INSTALACIONES PERMITIDAS
 volumen de prohibición: 2.25 volumen de protección: 1.00	Prohibición: Ninguna - Ningun interruptor. - Tomas de corriente tipo "seguridad". - Aparatos de alumbrado fijos con doble aislamiento sin interruptores ni tomas excepto si este último son de tipo seguridad. - Radiadores con elementos de caleo protegidos con toma a tierra y protección exclusiva a base de interruptor diferencial de alta sensibilidad.
 volumen de prohibición: 1.00 volumen de protección: 1.00	



LEYENDA INSTALACION ELECTRICA

	CAJA GENERAL DE PROTECCION.
	CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
	CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION.
	PUNTO DE LUZ
	PUNTO DE LUZ APLIQUE PARED
	PUNTO DE LUZ APLIQUE PARED ESTANCO
	LUMINARIA TUBO LED DOBLE DE 2x12 W
	BLOQUE DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN.
	INTERRUPTOR SIMPLE.
	CONMUTADOR
	PULSADOR TEMPORIZADO
	TOMA DE CORRIENTE SHUKO II 16 A+TT
	TOMA DE CORRIENTE ESTANCA II 16 A+TT
	TOMA DE CORRIENTE SHUKO II 25 A+TT
	ZUMBADOR
	TIMBRE
	TOMA INTERFONO
	VIDEO PORTERO AUTOMÁTICO
	EQUIPO CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS

FÉLIX CUADRADO CABALLERO - Arquitecto Colegiado: 426.741 COADE

REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO- EJECUCIÓN DE FINALIZACIÓN DE 29 VIVIENDAS EN BLOQUE PLURIFAMILIAR C/ ANTONIO RODRÍGUEZ MOÑINO , 10 . DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ)

PROMOTOR: FAMDORAL INVERSIONES S.L.

PLANO: INSTALACIONES:

ELECTRICIDAD PLANTAS 1º-2º-3º

EXPEDIENTE: FECHA: FEBRERO DE 2021

SUSTITUIDO POR: SUSTITUYE A:

ESCALA: PLANO Nº:

1/100 I.12